



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

344003, г. Ростов-на-Дону, ул. города Волос, 11

телефон: 8 (863) 240-67-66 e-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Ленина, 13,

телефон: 8 (86385) 2-06-58 e-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

учреждению лицей № 7 им. маршала авиации А.Н. Ефимова

В рамках проведения профилактического визита «18» декабря 2023 г. в
МБОУ лицей № 7

дознавателем ОНД и ПР по Миллеровскому району УНД и ПР Главного управления

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

МЧС России по Ростовской области – государственным инспектором Миллеровского

органа государственного пожарного надзора)

района по пожарному надзору Кисловым Михаилом Алексеевичем

проведено: профилактический визит,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор МБОУ лицей № 7 Вдовенко Виктор Викторович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполне нии
1.	<p>На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	11.11.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ лицей № 7 Вдовенко В.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дознаватель ОНД и ПР по Миллеровскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области –
государственный инспектор Миллеровского района
по пожарному надзору Кислов М.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**ЛИСТ
профилактической беседы**

«18» декабря 2023 года

г. Миллерово

Руководствуясь положениями пункта 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 7 им. маршала авиации А.Н. Ефимова, по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Квартал им. Маршала Ефимова, 9, проведена профилактическая беседа.

Содержание доведенной информации: требования, предъявляемые к объекту надзора, информация о соответствии (несоответствии) объекта надзора критериям риска, об основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятиях.

Дознаватель ОНД и ПР
по Миллеровскому району
старший лейтенант внутренней службы

М.А. Кислов

Экземпляр листа беседы получил:

Директор
МБОУ лицея № 7 им. маршала
авиации А.Н. Ефимова



В.В. Вдовенко