



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

« 24 » декабря 2019 г.
(дата составления)

г. Каменск-Шахтинский
(место составления)

Мною, начальником Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Журиковой Н.В., служебное удостоверение ТО-08 № 0209
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 7 имени маршала авиации А.Н. Ефимова (далее по тексту МБОУ лицей № 7), 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. квартал им. Маршала Ефимова, 9, тел.8(863-85) 2-95-66,

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

1. Отсутствуют бирки на отходящих кабелях в ВРУ. Пункт: 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

2. На дверях РЩ, отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

3. В учреждении не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов на дверях РЩ в щитовой. Пункты: 1.2.6, 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

4. Не окрашены в чёрный цвет открыто проложенные заземляющие проводники. п.1.2.2, п.1.2.6, п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

5. В учреждении не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей

и плакатов на дверях РИЦ в помещении столовой. Пункты: 1.2.6, 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить: заместителю руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(Должность лица, вынесшего представление)



Журикова Н.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Представление вручено (направлено) по почте: _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

директор

(должность)

Журиков Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

24.12.2019.

(дата вручения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 7
ИМЕНИ МАРШАЛА АВИАЦИИ
А.Н. ЕФИМОВА
346130, Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Квартал имени Маршала Ефимова, 9
тел./факс (86385) 2-95-65

E-mail: millerovoschool7@yandex.ru

№ 25 от «15» 01 2020 г.

Государственному инспектору
Северо – Кавказского управления
Ростехнадзора
В.Г. Милаеву
заместителя директора по хозяйственной
работе МБОУ лицея №7 С.Н. Солоп

Уважаемый Владимир Григорьевич!

С целью исправления указанных в Протоколе № 29-08-151/19 от 18.12.2019 г. причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, была проведена следующая работа:


1. Приклеплены бирки на отходящих кабелях в ВРУ согласно пункту 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.13, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

2. На дверях РЩ сделаны надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование п. 1.2.2, п. 1.2.6, п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

3. В учреждении выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов на дверях РЩ в щитовой согласно пунктов 1.2.6, 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

4. Окрашены в черный цвет открыто положенные заземляющие проводники п.1.2.2, п.1.2.6, п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

5. В учреждении выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов на дверях РЩ в помещении столовой согласно пунктов 1.2.6, 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03.

Зам. директора по
хоз. работе МБОУ лицея №7  /С.Н. Солоп/